ANALYSERAPPORT 433813

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 07.06.2022
Bilag:

Hou Vandværk, Hals
Brogade 4
9370 Hals
Keld Jul Vagner

LAB nr:	22-18378, Prøve nr. 518505	**Prøvetager:**	NNI, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	31.05.2022 11:32 - 31.05.2022 11:36
Prøvested:	Hou Vandværk - Jupiter 71444	**Prøvetagningssted:**	Nørregade 9, Hou skole, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 2361 af 26.11.2021	**Analyseperiode:**	31.05.2022 - 07.06.2022

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.8**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**19.9**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**62**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**7**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**0.11**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**0.026**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	22-18379, Prøve nr. 518502	**Prøvetager:**	NNI, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 m. flush
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	31.05.2022 11:32 - 31.05.2022 11:42
Prøvested:	Hou Vandværk - Jupiter 71444	**Prøvetagningssted:**	Nørregade 9, Hou skole, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr 2361 af 26.11.2021	**Analyseperiode:**	31.05.2022 - 07.06.2022

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**14.7**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Hou Vandværk, Hals
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 07.06.2022

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.